




WARTER®

Articolo QAC16AM



SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO



DATI	DESCRIZIONE		GENERALE	SCARICATORE SOVRATENSIONI	LINEA DA MORSETTIERA	GENERALE INVERTER
	PARAMETRI ELET.	POTENZA (kW) CORRENTE (A) Costruttore				
APPARECCHIATURE	PROTEZIONE	Tipo	MTD			MT
	INTERRUTTORE	Potere inter. (kA)	6			6
		In—Itar. (A)	2X16			2X16
	DIFFERENZIALE	Idn—Itar. diff. (A)	0,3			
		Tint—Itar (s)				
	SEZIONATORE	In (A)				
	FUSIBILI	Costruttore				
		Tipo				
	CONTATTORE	Costruttore				
		Tipo				
RELE' TERMICO	Costruttore					
STRUMENTI	Tipo					
	AMPEROMETRO VOLTMETRO					
AUSILIARI	TRASFORMATORE					
	ACCESSORI		CLASS.II 30 kA per polo			
LINEE	CAVO	Tipo				
		Sezione (mm ²) Lunghezza (m)	2X4		2X4	2X4
	POSA - Norma CEI 64-8/5 Tab.52C N° CIRCUITI ADIACENTI		3A		3A	3A
	Numerazione Linea - Cavo					