




WARTER®

Articolo QAC20AM



SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO



DATI	DESCRIZIONE		GENERALE	SCARICATORE SOVRATENSIONI	LINEA DA MORSETTIERA	GENERALE INVERTER	
	PARAMETRI ELET.	POTENZA (kW) CORRENTE (A) Costruttore					
APPARECCHIATURE	PROTEZIONE	Tipo	MTD			MT	
	INTERRUTTORE	Potere inter. (kA) In—Itar. (A)	6 2X20			6 2X20	
	DIFFERENZIALE	Idn—Itar. diff. (A) Tint—Ttar (s)	0,3				
	SEZIONATORE	In (A)					
	FUSIBILI	Costruttore Tipo					
	CONTATTORE	Costruttore Tipo					
	RELE' TERMICO	Costruttore Tipo					
	STRUMENTI	AMPEROMETRO VOLTMETRO					
	AUSILIARI	TRASFORMATORE ACCESSORI		CLASS.II 30 kA per polo			
	LINEE	CAVO	Tipo Sezione (mm ²) Lunghezza (m)	2X4		2X4	2X4
		POSA - Norma CEI 64-8/5 Tab.52C N° CIRCUITI ADIACENTI		3A		3A	3A
		Numerazione Linea - Cavo					