




# WARTER®

## Articolo QAC25AM



### SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO



DATI	DESCRIZIONE		GENERALE	SCARICATORE SOVRATENSIONI	LINEA DA MORSETTIERA	GENERALE INVERTER
	APPARECCHIATURE	PARAMETRI ELET.	POTENZA (kW)			
CORRENTE (A)						
PROTEZIONE		Costruttore				
		Tipo	MTD			MT
INTERRUTTORE		Potere inter. (kA)	6			6
		In-Itar. (A)	2X25			2X25
DIFFERENZIALE		I <sub>dn</sub> -I <sub>tar</sub> . diff. (A)	0,3			
		T <sub>int</sub> -T <sub>tar</sub> (s)				
SEZIONATORE		I <sub>n</sub> (A)				
FUSIBILI		Costruttore				
		Tipo				
CONTATTORE		Costruttore				
		Tipo				
RELE' TERMICO		Costruttore				
	Tipo					
STRUMENTI	AMPEROMETRO					
	VOLTMETRO					
AUSILIARI	TRASFORMATORE					
	ACCESSORI		CLASS.II 30 kA per polo			
LINEE	CAVO	Tipo				
		Sezione (mm <sup>2</sup> ) Lunghezza (m)	2X4		2X4	2X4
	POSA - Norma CEI 64-8/5 Tab.52C N° CIRCUITI ADIACENTI		3A		3A	3A
	Numerazione Linea - Cavo					