




WARTER

Articolo QAC32ATCEI021AL



SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUADRO ELETTRICO CA



DATI	DESCRIZIONE	INVERTER_1	PROTEZIONE VOLTMETRICHE INTERFACCIA	AUSILIARI	SCARICATORE SOVRATENSIONI	INTERRUTTORE DI SCAMBIO LATO C.A	CONTATORE DI SCAMBIO
	PARAMETRI ELET.	POTENZA (kW) CORRENTE (A) Costruttore					
PROTEZIONE	Tipo	SEZIONATORE		MTD		MTD	
	Potere inter. (kA)			6KA		6KA	
INTERRUTTORE	In-Itar. (A)	4X32A		10A-2P		3P+N 32A	
DIFFERENZIALE	Idn-Itar. diff. (A)			0,03 Tipo A		0,3 Tipo A	
	Tint-Ttar (s)			ISTANTANEO		ISTANTANEO	
SEZIONATORE	In (A)						
FUSIBILI	Costruttore						
	Tipo		10X38 3P+N 32A		10x38 3P+N 32A		
CONTATTORE	Costruttore						
	Tipo	63A					
RELE' TERMICO	Costruttore						
	Tipo						
STRUMENTI	AMPEROMETRO VOLTMETRO						
AUSILIARI	TRASFORMATORE ACCESSORI				CLASS.II 15 kA per polo		
LINEE	CAVO	Tipo Sezione (mm²) Lunghezza (m)	FG160R 4X6				
	POSA - Norma CEI 64-8/5 Tab.52C N° CIRCUITI ADIACENTI		3A				
	Numerazione Linea - Cavo						